

Anlage/Anlagenteil/ Nebeneinrichtungen ¹⁾ (Eindeutige Bezeichnung und Gliederung ggf. lfd. Nr. gemäß Fließbild)	Angaben zum Stoff Stoffbezeichnung ¹⁾		Aggregat- zustand ¹⁾	Einstufung WGK ¹⁾	VbF	Angaben zur Anlage/Anlagenteil/Nebeneinrichtungen Charakteristische Eigenschaften ¹⁾		max. Volumen/ Volumenstrom der Anlage (m ³ /m ³ /h)	Vorhandene Verwendbarkeits- nachweise ¹⁾
	Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (einschließlich Betriebsrohrleitungen)	Art der Anlage ¹⁾							
Brennstofflager und Aufbereitung Anlagen-Kenn-Nr.: 1.1	Heizöl EL	f	2	A III	Lagerung+ Transport	1 x 50 m ³ Lagerung	ca. 1.200 l/h	Sicherheitsdatenblatt	
Klärschlamm-trocknung Anlagen-Kenn-Nr.: 1.2	Heizöl EL Thermalöl	f f	2 1	A III -	Feuerung Kessel Thermalölkreislauf Klärschlamm- trocknung	1 x 5 m ³ Lagerung 1 x 200 l Lagerung und ca. 4 m ³ in Betriebs- leitung	ca. 170 l/h ca. 190 m ³ /h	Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt	
Klärschlammvergaser Anlagen-Kenn-Nr.: 1.3	Heizöl EL	f	2	A III	Feuerung Prozel- luft		ca. 35 l/h	Sicherheitsdatenblatt	
Dampferzeugung Biomassekessel mit Rostfeue- rung mit Rauchgasreinigung und Nebenanlagen Anlagen-Kenn-Nr.: 1.4 Aggregat-Nr.: 1.4 C	Heizöl EL Harnstofflösung Thermalöl	f f f	2 1 1	A III - -	Feuerung Kessel SNCR Thermalölkreislauf Klärschlamm- trocknung	ca. 35 m ³ Lagerung 1 x 200 l Lagerung und ca. 4 m ³ in Betriebs- leitung	ca. 1.000 l/h ca. 45 kg/h ca. 190 m ³ /h	Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt	
Aggregat-Nr.: 1.4 B Speisewasserkonditionierung	Trinatriumphosphat Salznatriumchlorid Natronlauge	f f f	1 2 1	- - -	Speisewasserkond. dito dito	100 kg Lagerung 180 l Lagerung 180 l Lagerung	ca. 1 kg/h ca. 1 l/h ca. 1 l/h	Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt	
Zusatzwasser-aufbereitung	Salzsäure Natronlauge	f f	1 1	- -	Zusatzwasser-auf- bereitung	10 m ³ Lagerung 5 m ³ Lagerung	200 kg/h 200 kg/h	Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt	
Aggregat-Nr.: 1.4 E Rauchgasreinigung	Kalkhydrat	f	1	-	Rauchgasreinigung	35 m ³ Lagerung	ca. 130 kg/h	Sicherheitsdatenblatt	

Leerstellen bedeuten, daß keine Angaben vorliegen

4
33